



Tutkimustodistus AR-20-GQ-003058-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 17.06.2020

Näyte saapui 15.06.2020

Tutkimusno EUAB30-00008359

Asiakasno GQ0000025

Näytteenottaja Ympäristötarkastaja/ Asiakas

Asiakkaan viite 15.6.2020

Kyyjärven kunta / Tekninen osasto

Tutkimuksen yhteyshenkilö Hanna Kemppe

Uimarantaveden tutkimus

Kivirannantie 4

43700 KYJÄRVI

FINLAND

s-posti:

## Uimarantaveden tutkimus

Näyttenumero 748-2020-00006795

Näytteen kuvaus Uimarantavesi

Näytteenottoaika 15.06.2020 10:10

Näytteenottopiste Monitoimitalon  
uimaranta, Kyyjärvi

### Kenttätestit ja tiedot näytteestä

Lämpötila (asiakkaan YS924 °C 21  
ilmoittama)

### Mikrobiologiset analyysit

E. coli, Colilert GQN02 MPN/100 ml 2

Enterokokit GQN03 pmy/100 ml 1


**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttätetit ja tiedot näytteestä</b>						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
<b>Mikrobiologiset analyysit</b>						
GQN02	E. coli, Colilert		1	Kyllä	ISO 9308-2	GQ T039
GQN03	Enterokokit		1	Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	GQ T039

<b>Laboratorio</b>		
	CLIENT	(Ei akkreditoitu)
GQ T039	Eurofins Environment Testing Finland (Jyväskylä)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

**Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)**
**748-2020-00006795**

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

**ARVOSTELUPERUSTE (STM 354/2008)**

Toimenpiderajat

Escherichia coli: 1000 pmy/mpn/100 ml

Suolistoperäiset enterokokit: 400 pmy/mpn/100 ml

**Jakelu** : ymparistoterveys@viitasaari.fi, jyrki.noponen@kyjjarvi.fi

**ALLEKIRJOITUS**


Miljamartha Yritys

+358 44 781 9023

Analyysipalvelupäällikkö

MiljamarthaYritys@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.