



Päivä: 05.07.12

Tilaaaja:

KYYJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN OSASTO

PL 13
43701 KYYJÄRVI



Näyte:	Uimarantavesi	Näytteenottopvm:	03.07.12	klo:	08:13
Viite:	-	Saapumispvm:	03.07.12		
Näyttenumero:	2012-05425-01	Tutk. aloittamispvm:	03.07.12		
Tilausnumero:	-				
Näytteenottoaika:	Kyyjärven leirintäalueen ur				
Näytteenottaja:	VS. TERV.TARK. MIIA JANHUNEN				
Tutkimuksen syy:	Valvontatutkimusohjelma				
Lisätiedot:	Veden lämpötila 15,8 °C				

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Escherichia coli Colilert-menetelmällä	1	pmy/100ml	* YMV-2024:2008
Suolistoperäiset enterokokit	2	pmy/100ml	* SFS-EN ISO 7899-2

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Pienten uimarantojen veden arvioinnissa käytetään seuraavia toimenpiderajoja:

- Escherichia coli 1000 pmy/100 ml
- suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml

Tutkitun näytteen bakteeripitoisuudet eivät ylitä toimenpiderajoja.

Arviointiperuste: STM:n asetus 354/2008

Mikrobiologi Aija Luoma p. (014) 266 5182

Tiedoksi

VS. TERV.TARK. MIIA JANHUNEN SAIRAALANTIE 2 43100 SAARIJÄRVI