

Tilaaaja:

KYYJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN OSASTO

PL 13
43701 KYYJÄRVI



Näyte:	Uimarantavesi	Näytteenottopvm:	12.07.16
Viite:	-	Saapumispvm:	12.07.16
Näyttenumero:	2016-04712-01	Tutk. aloittamispvm:	12.07.16
Tilausnumero:	-		
Näytteenottoaika:	Kyyjärven leirintäalueen ur.		
Näytteenottaja:	Ymp.tarkastaja Janne Litmanen		
Tutkimuksen syy:	Valvontatutkimusohjelma		
Lisätiedot:	lt +15,9°C, Kyyjärvi		

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Escherichia coli	5	mpn/100ml	* ISO 9308-2
Suolistoperäiset enterokokit	22	pmy/100ml	* SFS-EN ISO 7899-2

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Pienten uimarantojen veden arvioinnissa käytetään seuraavia toimenpiderajoja:

- Escherichia coli 1000 pmy/mpn/100 ml
- suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/mpn/100 ml

Tutkitun näytteen bakteeripitoisuudet eivät ylitä toimenpiderajoja.

Arviointiperuste: STM:n asetus 354/2008



Kemisti Sinikka Hannila 050 3119026

Tiedoksi

Ymp.tarkastaja Janne Litmanen ymparistoterveys@viitasaari.fi
VIITASAREN YMPÄRISTÖTERVEYS ymparistoterveys@viitasaari.fi